ЕВРАЗЭС

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
# РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО
## о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.008.E.001939.08.19 от 02.08.2019 г

Продукция:
Смесь сухая облицовочная шовная на цементной основе LITOCHROM 1-6 Luxury. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 5745-001-53935073-2011 изм. №5 "Сухие строительные смеси для облицовочных работ". Изготовитель (производитель): ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация). Получатель: ООО "Ногинский комбинат строительных смесей" (ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208), адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г.) Глава II, Раздел 11

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм, для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Заявление № 01972 от 30.07.2019 г. Протокол ИЛЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.13133 17 от 22.07.2019 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002144.07.19 от 23.07.2019 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок партионных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Андреева Е.Е.
(Ф. И. О. подписавшего)

М. П.

№0362011

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2017 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

## ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

**129626, г. Москва, Графский пер. д.4, к.2,3,4**
**Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015**

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о соответствии продукции**
**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ **77.01.12.П.002144.07.19** Дата **23. 07. 2019 г.**

На основании заявления № **02008** от **27.06.2019**
.Дата проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: с 08.07.2019 по 23.07.2019

Наименование продукции: **Смесь сухая облицовочная шовная на цементной основе LITOCHROM 1-6 Luxury**

Организация-изготовитель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
**Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 ( Россия )**

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"**
**(ИНН:5031042874, ОГРН:1035006103208)**
**Адрес: 142410, Московская обл., г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 ( Россия )**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 5745-001-53935073-2011 изм. №5 "Сухие строительные смеси для облицовочных работ".**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **Заявление, протокол испытаний, протокол отбора образцов, ТУ 5745-001-53935073-2011 изм. №5, состав, техническое описание, копия этикетки, доверенность, копии уставных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой порошок, состоящий из цемента, песка, полимерных добавок, эфира целлюлозы.**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № RA.RU.21HH96) №77.13133 17 от 22.07.2019 г.**

001272

ООО «Н·Т·ГРАФ», г. Москва, 2019 г., уровень В
A4532

Гигиеническая характеристика продукции:

**Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов в исследованном образце продукции составляет (Бк/кг): 32,0±6,0 не более 370 и соответствует 1 классу строительных материалов.**
**Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз может вызвать раздражение или травмировать глаз. При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: Силикатсодержащей пыли (цемент).**

Область применения: **Для заполнения межплиточных швов шириной от 1 до 6 мм, для внутренних и наружных работ в жилых, общественных и производственных зданиях и сооружениях всех типов**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03"Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)" Соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, инструкции по применению, ТУ 5745-001-53935073-2011 изм. №5. Применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые).**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"**

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Смесь сухая облицовочная шовная на цементной основе LITOCHROM 1-6 Luxury соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

**Заместитель главного врача,**
**Руководитель (заместитель)**
**органа инспекции** **Мизгайлов А.В.**

Заведующий отделом
профилактической токсикологии **Завьялов Н.В.**

Врач (врачи) Скворцова Е.Л.
**Воробьева С. А.**

77.01.12.П.002144.07.19 от 23.07.2019

Приложение
XXXXXXX

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**
Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4, тел. (495) 687 36 19
E-mail: fguz@mossanepid.ru; сайт: www.mossanexpert.ru

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
**Отдел радиационной гигиены**

Аттестат аккредитации RA.RU.21HH96

**УТВЕРЖДАЮ**
Руководитель (заместитель руководителя)
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве»
_____ С.Г.Сафонкина
Пр. 2 от 11.01.2019г.
заведующий отделом РГ А.И. Румянцева

# ПРОТОКОЛ
# ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 77.13133 17 от 22 июля 2019 г.

**1. Код образца (пробы):** 17.19.13133 33

**2. Цель исследований, основание:** Госрегистрация, заявка № 02008 от 27.06.2019

**3. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"

**4. Юридический адрес:** 142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

**5. Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Смесь сухая облицовочная шовная на цементной основе LITOCHROM 1-6 Luxury

**6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
**страна:** Россия

**7. Место отбора:** ООО "Ногинский комбинат строительных смесей", 142400, Московская область, район Ногинский, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1

**8. Время и дата отбора:** 10.06.2019
**Ф.И.О., должность:** Гаричев С.В., технолог ООО "Ногинский комбинат строительных смесей"
**Доставлен в ИЛЦ:** 08.07.2019

**9. Оборудование:**

| № п/п | Наименование прибора | Заводской номер | № свидетельства о поверке / аттестации | Срок действия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплекс спектрометрический (бета-гамма) "Прогресс" | 0506-Б-Г | АА 3437367/05994 от 28.09.2018 | 27.09.2019 |

**10. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту исследований / испытаний / измерений:**
СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения»; «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299, Глава II, Раздел 11, п.12


Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)